

Prävention

(Durch den Gesuchsteller auszufüllen)

Entrauchungskonzept mit Lüftern der Feuerwehr

Grundlage bildet die VKF Brandschutzrichtlinie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Objekt:

.....
.....

Vorhandene Lüfter der Feuerwehr:

- 1: Typ Leistung m³/h
- 2: Typ Leistung m³/h
- 3: Typ Leistung m³/h

Konzept:

Brandabschnittsfläche: m² Rauminhalt: m³
 Zuluftöffnung: m² Abströmöffnungen: Stück, je m²

Berechnung der notwendigen Lüfterleistung (30% Leistungsverlust sind zu berücksichtigen):

.....
.....

Abströmöffnungen im Untergeschoss:

fest installierte, nicht brennbare Abdeckungsmöglichkeiten

.....

Abströmöffnungen Erdgeschoss:

Feuerwiderstandfähige Ansteuerungen (Druckluft, elektrisch mit Funktionserhalt)

.....

Beilage: - Grundrissplan und Schnittplan im Bereich der Abströmöffnung

Bestätigung des örtlichen Feuerwehrkommandos

- dass die aufgeführten Lüfter im Regelfall zur Verfügung stehen;
- dass die Einsatzmittel (Personen und Lüfter) innert max. 15 Minuten nach Alarmierung vor Ort sind.

Ort,	Datum	Name / Vorname	Unterschrift
------	-------	----------------	--------------

.....